

Bescheinigung des Wärmenetzbetreibers

nach § 10 Abs. 3 EEWärmeG über die Erfüllung der Nutzungspflicht
nach § 3 in Verbindung mit § 7 EEWärmeG

		Deckungs- anteil	Pflicht- anteil	Erfüllungs- grad
	MWh	α	α_{pfl}	α/α_{pfl}
Wärmenetzeinspeisung gesamt	1.300			
aus hocheffizienter KWK				
hiervon aus fossilen Brennstoffen	878	0,68	0,5	1,35
hiervon aus Biogas	183	0,14	0,3	0,47
Summe der anteiligen Pflichterfüllungen				1,82

Die Anforderungen an die Wärmelieferung nach § 3 in
Verbindung mit § 7 und Anlage VII EEWärmeG sind erfüllt?¹

JA

Name des Wärmenetzbetreibers	Städtische Betriebe Haßfurt GmbH
Name des Wärmenetzes	Osterfeld II
Lage des Netzes	Haßfurt
Verantwortlicher Betriebsleiter	Herr Marco Burkard
Telefon	09521/9494-65
E-Mail	marco.burkard@stwhas.de
Zeitraum der Datenbasis	Planungsdaten
Diese Bescheinigung ist gültig bis	26.07.2022

Haßfurt, 30.07.2015
Ort, Datum

Städtische Betriebe Haßfurt GmbH
Augsfelder Straße 6
97437 Haßfurt

Unterschrift

Die Berechnung der Zusammensetzung der Wärme² wurde durchgeführt von



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DRESDEN

Technische Universität Dresden
Institut für Energietechnik
Professur für Gebäudeenergietechnik und Wärmeversorgung

Dresden, 27.07.2015

Ort, Datum

Technische Universität Dresden
Fakultät Maschinenwesen
Institut für Energietechnik
Professur für Gebäudeenergietechnik und Wärmeversorgung
Prof. Dr.-Ing. Clemens Felsmann
01062 Dresden

Unterschrift

¹ Beim Anschluss gekühlter Gebäude an ein Wärmenetz können zusätzliche gebäudeseitige Maßnahmen zur Erfüllung der Anforderungen des EEWärmeG erforderlich sein.

² Bericht: Zertifizierung des Primärenergiefaktors nach FW 309 Teil1 für Fernwärmeversorgungssysteme für das Wärmenetz zur Versorgung des Baugebiets Osterfeld II der Städtischen Betriebe Haßfurt GmbH. TU Dresden, Juli 2015